

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 45/_____

Ульгинский с.о.
Место составления

23.07.2024 г.
Время 16:37

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 45 от 18.07.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области
АМАНГЕЛДІ ҰЛАН ҚАЗБЕКҰЛЫ - Старший инженер РГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал"
ГИБАДАДОВ ХАНГЕЛЬДЫ РУСТЕМУЛЫ - инженер РГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал"

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, район Биржан сал, Жукей, Лесная (УЛИЦА), 15.

5. Срок проведения проверки 22.07.2024 - 23.07.2024

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	5. На автоматическую пожарную сигнализацию не предоставлена техническая документация (проект, акты приемки, паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики и т.д.). Основание: п.70 Правил пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	
2	В здании школы не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики проводимые каждые пять лет с участием представителей заказчика и монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации. Основание п.74 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Отсутствует самостоятельная электрическая сеть пс первой категории надежности, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии – для питания системы противопожарной защиты (приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации). Основание п.98 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 124 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

инженер ОТС с. лейтенант 113 Тибатауров Р.Р. [подпись]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

И.О. Директора по ТХЧ КТУ НИИ с. Турсей Рунакова М.В. [подпись]

Приложение на «__» листах

« 23 » 07 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, принимаемые для устранения нарушений, а также обосновать причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.