

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕННЕ ЖАҒДАЙЛАР МІНІСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛАСТЫНЫҢ
ТӨТЕННЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДИПАРТАМЕНТІ
БЫЖАН САЛАУДАНЫҢЫҢ
ТӨТЕННЕ ЖАҒДАЙЛАР БОЛЫМЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РАЙОНА БИРЖАН САД
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Степняк к. Абдылай хан корпуси. 18
Тел. 8(71639)2-12-41 факс 2-12-41
E-mail: oshx_sobek_alm@yandex.kz

г. Оренбург, ул. Абылай саны 18
Тел: 8(71639)2-12-11 факс 2-12-11
E-mail: ochs_endock@krm.oren.ru

**Заведующей
КГУ «Начальная школа села
Жукей отдела образования
по району Биржай сал
управления образования
Акмолинской области»
Кайданович Л.И.
с.Жукей, ул.Лесная 5.**

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал (далее-Отдел), изучив Ваше обращение сообщает следующее, что 01.08.2025 года Отделом проведена внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданного предписания в части устранения выявленных нарушений правил пожарной безопасности, по результатам которой было установлено не исполнение 2 ранее выявленных требований пожарной безопасности.

23.09.2025 года в адрес Отдела от заведующей КГУ «Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области» Кайданович Л.И. поступила информация об устранении всех ранее выявленных нарушений в полном объеме.

Очередная плановая проверка (профилактический контроль с посещением объекта) КГУ «Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области» будет проведена в 1-м полугодии 2026 года.

**Начальник ОЧС
района Биржан сал
полковник гражданской защиты**



Д. Шелкоплясов

Исп.: Дауренбек А.А.
Тел.: 8(71639)2-12-11

Подписано

23.09.2025 12:50 Шелкоплясов Денис Сергеевич

Дата: 23.09.2025 12:52. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 21-07-34/282-И от 23.09.2025 г.
Организация/отправитель	ОЧС ЕНБЕКШІЛДЕРСКОГО РАЙОНА ДЧС АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
Электронные цифровые подписи документа	 Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" Подписано: ДӘУРЕНБЕК АСҚАР МПТlgYJ...R/cgN2xU= Время подписи: 23.09.2025 12:50
	 Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" ЭЦП канцелярии: ДӘУРЕНБЕК АСҚАР МПТzgYJ...z4ayhbg== Время подписи: 23.09.2025 12:51



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверяемый посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.



Начальнику ОЧС района Биржан сал
полковнику гражданской защиты
Шелконясову Д.С.

Сопроводительное письмо

КТУ «Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования А кмолинской области» направляет Вам материалы по устранению нарушений, выявленных 22.05.2025г.

1. На автоматическую пожарную сигнализацию не предоставлена техническая документация (проект, акты приемки, паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики и т.д.).
(Устранено.)
2. В здании школы не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики проводимые каждые пять лет с участием представителей заказчика и монтажно - наладочной (пусконаладочной) организации.
(Устранено.)
3. Отсутствует самостоятельная электрическая сеть по первой категории надежности, начиная от водно- распределительного устройства до потребителя электроэнергии – для питания системы противопожарной защиты (приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации).
(Устранено.)

Заведующая школы:



Кайданович Л.И.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ	
ТӨТЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ	
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР	
ДЕПАРТАМЕНТІ БІРЖАН САЛ АУДАНЫНЫҢ	
ТӨТЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»	
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК НЕКЕМЕСІ	
КІРІС №	329
2025 ж. «23»	09